

தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையம் - பீளமேடு

த.இ.சான்று எண் :10/2026

நாள்:28.01.2026

ந.க.எண் :68/2026

தீயணைப்பு -மீட்புப்பணிகள் நிலையம்,
பீளமேடு, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்.

தடையின்மைச் சான்று

பொருள்: தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை -கோவை மாவட்டம்
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணி நிலையம்- பீளமேடு-பள்ளிக்கூடம்
நிறுவிட/ பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச்
சான்று வழங்குவது-குறித்து

பார்வை: 1.அரசு ஆணை எண். 122, பள்ளிக்கல்வி (2) துறை, நாள்: 14.09.2004
2.அரசு ஆணை எண். 123, பள்ளிக்கல்வி (2) துறை, நாள்: 14.09.2004
3.அரசு ஆணை எண்.639, உள்துறை (காவல்-17) நாள்:21.11.2024
4.தாளாளர் சந்திரகாந்தி பப்ளிக் பள்ளி, டெக்ஸ்பார்க் ரோடு, சிவில் விமான
நிலையம் அஞ்சல் கோயம்புத்தூர்-641 014. என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட
விண்ணப்ப நாள்:24.01.2026

பார்வையில் காணும் அரசினர் ஆணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி

SF.NO: 417/1, 418/part, 420/1part, 421/1part, டெக்ஸ்பார்க் ரோடு, சிவில்

விமான நிலையம் அஞ்சல், கோயம்புத்தூர்-641 014. என்ற முகவரியில்

திரு.சி.பாலசுப்பிரமணியன் என்ற பள்ளியினை 27.01.2026
அன்று நிலைய அலுவலர்(போ) திரு.சி.பாலசுப்பிரமணியன் என்பவரால் ஆய்வு
செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட / நிறுவப்பட்டுள்ள பள்ளிக்கூடத்திற்கு
அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணி நிலைய நோக்கிலிருந்து யாதொரு
தடையும் இல்லை.

செல்லுபடியாகும் நாள்:28.01.2026 முதல் 27.01.2029 முடிய.



பெறுநர்:
தாளாளர்,
சந்திரகாந்தி பப்ளிக் பள்ளி,
டெக்ஸ்பார்க் ரோடு,
சிவில் விமான நிலையம் அஞ்சல்,
கோயம்புத்தூர்-641 014.

நிலைய அலுவலர்(போ),
தீயணைப்பு - மீட்புப்பணிகள் நிலையம்,
பீளமேடு, கோயம்புத்தூர்-04

நகல்:
மாவட்ட அலுவலர்,
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்,
கோயம்புத்தூர் - 641018.

நிபந்தனைகள்

- 1)விண்ணப்பதாரர் இது தொடர்பாக தேவையான அனுமதி/தடையின்மை சான்றினை சம்மந்தப்பட்ட உரிமம்,வழங்கும் பிறகுறை அதிகாரியிடம் இருந்து பெறவேண்டும்.
- 2)National Buliding Code Of India 2016 Group-B, Educational Building Sub-division B-1 விதிமுறைகளின்படி IS 2190; 1992 க்கேற்ப தீயணைப்பிகள் நிறுவப்பட வேண்டும் .
- 3)அவசர கால ஒளி விளக்குகள் நிறுவப்பட வேண்டும்.
- 4)தீ எச்சரிக்கை ஒலி சாதனம் நிறுவப்பட வேண்டும்.
- 5)தீயணைப்பு பணிக்கென 10,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தொட்டி அமைத்து அதில் எப்போது நீர் நிரப்பப்பட்டு வைத்திடல் வேண்டும்.
- 6)ஒவ்வொரு தளத்திலும் House Reel assembly மற்றும் Terrace Floor-ல் 450 LPM திறன் கொண்ட பயர் பம்ப் அமைக்கப்பட்டு முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்.
- 7)வரைபடத்தில் உள்ளவாறு தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளங்கள் 08.16 மீட்டர் உயரத்திற்கு மிகாமல் கட்டப்பட வேண்டும்.
- 8)இந்திய தேசிய கட்டிட நெறிமுறைப்பகுதி IV ன்படி,தீ மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின்படி , மாடிப்படிக்கட்டுகளும் ,தப்பிப்பு வழிகளும் ,மின் சாதனங்களும் நிறுவப்பட வேண்டும்.
- 9)கட்டிடம் கட்டி முடித்த பின்னர் தீயணைப்பு மீட்பு பணி துறையினரிடம் தடையின்மை சான்று /உரிமம் பெறப்பட வேண்டும்.
- 10)FIRE EXTINGUISHER NEW&FIRE ALARAM&FIRE BUCKET, வைக்கப்படவேண்டும்.


நிலைய அலுவலர்(போ),
தீயணைப்பு மீட்புபணிகள் நிலையம்,
பீளமேடு,கோயம்புத்தூர்-04.